

Tiszavárkony Község Önkormányzat

Tűzvédelmi szabályzata

A tűzvédelmi szabályzat meghatározására *a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény 18 §, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről rendelkező 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet és a 28/2011.(IX.6.)BM rendelet* alapján kerül sor.

1. A szabályzat célja, hatálya

A szabályzat célja, hogy megállapítsa a tűzvédelemre vonatkozó helyi szabályokat, valamint biztosítsa azok érvényre jutását.

A szabályzat hatálya kiterjed

- az önkormányzat tulajdonában, illetve kezelésében lévő valamennyi épületére, létesítményére, (továbbiakban önkormányzati tulajdon), valamint
- az ott található vagyona,
- az önkormányzat által foglalkoztatott személyekre.

A szabályzat hatálya kiterjed az önkormányzat intézményeire, kivéve az Endre Király Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvodát, amely e szabályzat figyelembevételével köteles elkészíteni a saját szabályzatát.

Ezen szabályzat hatályba lépésének időpontja: 2012. március 01.

A szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg a 2008 november 10-én hatályba léptetett 1471/2008 ügyiratszámú tűzvédelmi szabályzat hatályát veszti.

2. A tűzvédelmi szervezet

és a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai és kötelezettségei, a tűzvédelem

2.1. A tűzvédelmi szervezet

A tűzvédelmi szervezet élén a jegyző áll.

A tűzvédelmi feladatok gyakorlati ellátását tűzvédelmi megbízott, munkaköri leírásában foglalt alapeladatokként végzi.

Az önkormányzatnál foglalkoztatottak közreműködnek a tűzvédelmi feladatok ellátásában, a tűz megelőzésében.

Az önkormányzatnál a tűzvédelmi feladatok ellátásának biztosításáért, az irányítási feladatok ellátásáért, a tűzvédelem működtetéséért a jegyző tartozik felelősséggel.

A tűzvédelmi feladatokat a jegyző által az *1. számú mellékletben* meghatározott személy köteles elvégezni.

A tűzvédelmi feladatok finanszírozása az önkormányzati hivatal költségvetéséből történik.

2.2. Feladatok és kötelezettségek

2.2.1. A jegyző

A jegyző tűzvédelmi feladatai és kötelezettségei:

- az e szabályzatban foglaltak figyelembe vételével szabályozza a tűzvédelemben résztvevők feladatkörét;
- gondoskodik a tűzvédelmi szervezet működéséhez szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltételek megteremtéséről. A tűzvédelmi szervezet működésének és fenntartásának költségeit az önkormányzati hivatal éves költségvetési keretéből biztosítja;
- elkészíteti és kiadja a vezetése alatt lévő költségvetési szerv használatában álló létesítmények tűzvédelmi szabályzatát és tűzriadó terveit;
- gondoskodik arról, hogy az irányítása alá tartozó személyi állomány, - különösen a közszolgálati tisztviselők - a jogszabályokban kötelezően alkalmazandó szabványokban foglalt előírások szerint végezzék tevékenységüket, illetve a létesítmény, építmény, helyiség igénybevevői a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és megtartsák.

2.2.2. A tűzvédelmi feladatok ellátására kijelölt személy

A tűzvédelmi feladatok ellátásáért felelős személy feladata és kötelezettségei:

- működési területén gondoskodik a tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban, műszaki előírásokban és szabályzatokban foglalt előírások érvényre juttatásáról;
- rendszeresen, de legalább évente egy alkalommal ellenőrzést tart a tűzvédelmi szempontból hatáskörébe tartozó létesítményekben, gondoskodik a tapasztalt hibák és hiányosságok megszüntetéséről, erről a vezetőnek beszámol, jelentést tesz;
- előkészíti a szerv használatában álló létesítményekre a tűzvédelmi szabályzatot; gondoskodik annak rendszeres felülvizsgálatáról;
- felülvizsgálja, hogy szükséges-e tűzriadó tervet készíteni, ha igen, gondoskodik annak elkészítéséről, valamint a terv tartalmának az érintettekkel való megismertetéséről;
- gondoskodik a szükséges tájékoztatási, tűzvédelmi oktatási feladatok ellátásáról;
- vezeti a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos dokumentációt;
- tűzvédelmi felvilágosító és propaganda tevékenységet végez;
- ellátja a tűzveszélyes tevékenységgel kapcsolatos tűzvédelmi feladatokat;
- gondoskodik a tűzoltó technikai eszközök, felszerelések
 - meglétéről, a készenléttel kapcsolatos ellenőrzési feladatok elvégzéséről és azok dokumentálásáról,
 - üzemképességük fenntartásáról,
 - karbantartásuk és felülvizsgálatuk ellenőrzéséről;
- kapcsolatot tart a területileg illetékes hivatásos vagy önkéntes tűzoltósággal;
- részt vesz a szakmai felügyeletet ellátó szervek által tartott ellenőrzéseken, segíti munkájukat;
- minden 50 000 Ft kárértéket meghaladó tüzesetet, valamint tüzesettel összefüggő személyi sérülést 24 órán belül jelent a jegyzőnek;
- évenként értékeli az önkormányzati tulajdonban lévő épületek tűzvédelmi helyzetét, és arról a tárgyévét követő február 15-ig tájékoztatást ad a jegyző részére.

2.3. Tűzvédelmi feladatok

A foglalkoztatottak tűzvédelmi feladatai és kötelezettségei:

- a tűzvédelmi szabályok betartása;
- a tűzvédelmi oktatásban való részvétel;
- a tűzoltással kapcsolatos ismeretek elsajátítása;
- tűz észlelése esetén a tűzoltóság riasztása, a jegyző értesítése, illetve a tűzoltás megkezdése;
- a tűzoltásban való aktív részvétel;
- a tüzmegelőzés érdekében az elektromos és egyéb tűzveszély forrást jelentő berendezések üzembiztonságának használat előtti, és használat közbeni ellenőrzése.

3. A tűzveszélyességi osztályba sorolás

A tűzvédelmi rendelkezések megállapítása és alkalmazása céljából el kell végezni a tűzveszélyességi osztályba sorolást.

A tűzveszélyességi osztályba sorolásnál figyelembe kell venni:

- a tevékenység során használt (szállított, vagy tárolt) anyagok fizikai és kémiai tulajdonságát,
- a rendeltetés szerinti tevékenységet.

A tűzveszélyességi osztályba sorolást a *2. számú melléklet* tartalmazza.

4. Tűzvédelmi szabályok

4.1. Általános tűzvédelmi szabályzat

Az önkormányzati tulajdonban lévő épületeket és annak helyiségeit, környezetét, az épület(ek)ben és az épület(ek) környezetében található tárolt, illetve ideiglenesen elhelyezett, szállított anyagokat csak a rendeltetésének megfelelően lehet használni.

A munkahelyen a tevékenység közben, és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

A tűzvédelmi berendezéseket jól láthatóan meg kell jelölni.

4.2 Irattár

A helyiségben dohányozni és nyílt lángot használni TILOS! Csak szabványos elektromos világítást (védőbúrával) szabad használni. A világító berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell tartani, hogy az gyújtási veszélyt ne jelentsen.

Az irattárban „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, folyadékot tárolni tilos!

Az irattárban a közlekedési utakat mindig járhatóan szabadon kell hagyni.

A munka befejeztével az irattárat utolsónak elhagyó személy köteles a tüzet okozó körülményeket és az áramtalanítást elvégezni.

Az irattár tűzvédelmére 1 db ABC poroltó készüléket kell készenlétkben tartani, jól hozzáférhető helyen.

4.3. Irodák - tárgyalók:

Az irodák és tárgyalók „D” (mérsékelt tűzveszélyes) tűzveszélyességi osztályba tartoznak. A helyiségeket csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. Az irodákban csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges eszközöket, anyagokat szabad tárolni.

Az irodákban és tárgyalókban csak a munkához szükséges iratanyagot szabad tárolni (szekrényben) nagyobb mennyiségű szekrényen kívüli iratanyagot csak irattárban szabad tárolni. Az irodákban dohányozni tilos.

A helyiségekben elektromos főzőlapot, kávéfőzőt, vízforralót és hősugárzó készüléket nem szabad használni, kizárólag a földszinti és emeleti melegítő konyhában. Üzemeltetés után ezeket a készülékeket a konyhákban is áramtalanítani kell. Az irodákban, tárgyalókban a közlekedési utakat mindig szabadon kell hagyni.

Az irodákban és a tárgyalókban szak szabványos elektromos berendezést illetve készüléket lehet használni. Az elektromos gépeket, berendezéseket készülékeket a munka befejezése után a z azt használó személy – a villamos hálózatról köteles leválasztani.

A berendezéseket csak elektromos szakember javíthatja. A munka befejezése után a helyiséget utolsónak elhagyó személy köteles tűzvédelmi szempontból azt átvizsgálni, a tüzet okozó körülményeket megszüntetni, az áramtalanítást elvégezni.

4.4. Dohányzás

Égő dohányterméket, gyufát és egyéb gyújtó forrást tilos olyan helyre tenni, eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

Az önkormányzati hivatal, illetve az önkormányzat egyéb épületei esetében gondoskodni kell a dohányzást tiltó táblák, illetve a gyújtóeszköz, gyújtóforrás bevitelére vonatkozó tilalmi táblák, jelzések elhelyezéséről, valamint e tilalom betartatásáról.

Gondoskodni kell dohányzásra kijelölt helyek meghatározásáról, e helyek táblával való ellátásáról.

A dohányzásról a nem dohányzók védelméről és a dohány termékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló , a 2011 évi XLI törvénnyel egységes szerkezetbe foglalt 1999 évi XLII törvény alapján elkészült szabályzat rendelkezik.

4.5. Raktározás

A raktározás során figyelembe kell venni a raktározott anyag jellegét, tűzveszélyességi osztályba sorolását.

Nem lehet a tetőtérben és a pincében „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot tárolni.

Az épületek tetőterén, padlásán csak úgy lehet anyagot tartani, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelíthetőségét ne gátolják, szükség esetén eltávolíthatóak legyenek. Az éghető földem és tetőszerkezet és az éghető tárolt anyag között legalább 1 méter távolságnak kell lennie, **a közoktatási intézmény padlásán éghető anyag tárolása szigorúan tilos.**

Anyagok tárolása:

Az éghető anyagokat csak nem éghető anyagból készült állványon, polcon szabad tárolni.

A raktárban, irattárban, könyvtárban a papír és egyéb éghető vagy könnyen gyulladó anyagokat, hulladékot és göngyöleget össze kell takarítani és a kijelölt tároló helyre kell vinni. A helyiségek folyamatos tisztántartásáról és rendjéről gondoskodni kell.

A raktár, könyvtár, irattár ajtajára „Tűzveszélyes, dohányozni, nyílt lángot használni tilos!” feliratú táblát kell elhelyezni.

A tevékenység során keletkező éghető anyagokat, hasznosíthatatlan hulladékokat folyamatosan el kell távolítani. Az olajjal, zsírral szennyezett éghető hulladékot jól záródó

fedővel ellátott és nem éghető anyagú edényben kell gyűjteni, majd a munka befejezése után a kijelölt gyűjtőhelyre kell szállítani.

A szennyezett tűzveszélyes folyadékot, valamint a zsírral és olajjal szennyezett hulladékot más hulladékkal közös edényben gyűjteni vagy más hulladékkal közös gyűjtőhelyre kiönteni vagy elhelyezni nem szabad.

A tűzveszélyes folyadékok csepegését, elfolyását, a gázszivárgást az észlelő dolgozó köteles megakadályozni, illetve azonnal jelenteni a tűzvédelmi feladatokat ellátó köztisztviselő részére, aki azonnal köteles a szükséges intézkedéseket megtenni.

A kiömlő tűzveszélyes folyadékot fel kell itatni (homok, rongy) és az így szennyezett anyagot a helyiségből el kell szállítani. A megsemmisítésig megfelelő edényzetben kell tárolni a veszélyes anyagot.

Tűzveszélyes folyadékok tárolása, használata:

Tűzveszélyes folyadékot csak hibátlan állapotú, zárt palackban, hordóban, kannában szabad szállítani, tárolni, a tárolás kizárólag az önkormányzat Polgármesteri Hivatal épületében található műhely helyiségben történhet. Tűzveszélyes folyadékot tartalmazó zárt edényt szállítani és tárolni egymásra rakva nem szabad.

Minden tűzveszélyes folyadékot tartalmazó edényen feltűnő módon jelölni kell az edényben lévő tűzveszélyes folyadék megnevezését, valamint a „Tűzveszélyes” feliratot. Tűzveszélyes folyadék kizárólag a nyári időszakban (május 01 és október 01) között kerülhet tárolásra és maximum 50 liter mennyiségben.

A tároló helyiségeket zárva kell tartani. A helyiség tűzvédelmének biztosítására a bejárati ajtó közelében porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétkben tartani. Tűzveszélyes folyadék esetén 50 liter folyadékonként 1-1 tűzoltó készüléket kell elhelyezni.

Gázpalackok kezelése, szállítása és tárolása:

Gázt palackban szállítani csak a jogszabályok előírásainak megtartása mellett szabad.

A palackokat egymásra rakni, dobálni, ütésnek vagy terhelésnek kitenni nem szabad. A gázpalack szállításánál gondoskodni kell arról, hogy a palack hőmérséklete ne emelkedhessen 40 °C fölé.

A gázpalack szelepét minden használat és kiürítés után el kell zárni. A használaton kívüli palackra a szelepvédő sapkát fel kell helyezni.

A gázpalack raktározására szolgáló helyiség az „A” tűzveszélyességi kategóriába tartozik.

A helyiségben tűzveszélyes anyagot tárolni tilos. A helyiségben és annak 6 méteres körzetében nyílt láng használata és a dohányzás tilos. Ezt táblával kell jelölni.

4.6. Tűzoltási útvonal

Biztosítani kell a tűzoltási útvonal folyamatos szabadon tartását.

Gondoskodni kell a tűzoltási felvonulási útvonal, vízszerezési helyek megközelíthetőségéről.

E helyeket eltorlaszolni, tartósan vagy ideiglenesen elfoglalni, szűkíteni nem lehet.

4.7. Épület kiürítése

Biztosítani kell tűz, vagy robbanás esetén az épületek kiürítésének lehetőségét, valamint azt, hogy az ott tartózkodók eltávozhassanak, illetve eltávolíthatóak legyenek.

A kiürítés lehetőségét biztosítani kell:

- a szabadba, illetve
- ideiglenesen védett tűzszakaszba, füstmentes lépcsőházba, tetőfödémre.

4.8. Tüzelő- és fűtőberendezések

Csak olyan fűtési rendszer alkalmazható, használható, amely rendeltetésszerű működtetése során nem okoz tüzet vagy robbanást.

Nem használható hőszugárzó a papír és egyéb könnyen éghető, gyúlékony anyagok közvetlen közelében.

A tüzelő- és fűtőberendezések őszi használatba vétele (fűtési idény megkezdése október 15 előtt)előtt meg kell győződni arról, hogy nem hibásodtak-e meg, műszaki állapotuk megfelelő-e, nem veszélyesek-e. A fűtő- és tüzelőberendezések felügyeletét csak megfelelő képzettséggel rendelkező szakember végezheti.

A nem központi, hanem helyi tüzelő- és fűtőberendezések használatakor kellő óvatossággal kell eljárni hagyományos, régi fűtésnél (kályha, cserépkályha alkalmazásánál).

4.9. Elektromos berendezések

A világító berendezéseket úgy kell elhelyezni, használni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelenthessen.

Munkaidő után a világító berendezéseket le kell kapcsolni.

Az elektromos berendezéseket az éghető anyagoktól védő távolságot tartva kell elhelyezni és használni, hogy azok gyulladást ne okozhassanak.

A munkaidő után az elektromos berendezéseket le kell kapcsolni.

A nem használt berendezéseket a villamos hálózatról le kell választani.

A közvetlen hőleadású elektromos berendezéseket kizárólag olyan helyen lehet használni, melynek közvetlen környezetében (50 cm-en belül) nincs éghető anyag.

Meghibásodott, műszakilag kifogásolható elektromos berendezést nem szabad használni; a hibás berendezéseket el kell látni a következő feliratú jelzéssel „Hiba miatt nem használható!”.

4.10. Tűzvédelmi berendezések

Az épület(ek)ben a telefonkészülékek mellett, illetve más feltűnő helyen is el kell helyezni a tűzoltóság hívószámát (tűzoltóság: 105, mentők: 104).

Gondoskodni kell a tűz észlelésére, jelzésére, oltására alkalmas tűzjelző vagy oltóberendezésről.

A tűzvédelmi berendezéseket, minden önkormányzati intézmény vonatkozásában, állandóan üzemképes állapotban kell tartani, folyamatos készenlétben tartását fél évente ellenőrizni kell, melyet a tüoltókészülékek ellenőrzési és javítási nyilvántartásában rögzíteni kell a tűzvédelmi feladatokat ellátó köztisztviselőnek.

A tűzvédelmi berendezésekről figyelemfelkeltő táblákat kell kihelyezni, minden önkormányzati intézményben, kiemelten a közoktatási intézményeket (óvoda, iskola)

Gondoskodni kell arról, hogy a tűzvédelmi berendezések mindig elérhetőek, hozzáférhetőek legyenek.

A tűzvédelmi berendezéseket helyükről elvinni, vagy rendeltetésüktől eltérően felhasználni nem lehet.

Az épületben, annyi tűzoltó készüléket kell elhelyezni, tartani, amennyi a tűzveszélyességi osztályba sorolás figyelembe vételével kötelezően előírt.

A tűzoltó berendezést, készüléket, eszközt, felszerelést és anyagot – ha jogszabály, illetve szabvány másként nem rendelkezik, félévenként kell ellenőrizni.

A tűzoltó készülékekről és azok kötelező karbantartásáról a nyilvántartást naprakészen kell vezetni, a nyilvántartásba kizárólag a tűzvédelmi feladatokat ellátó köztisztviselő tehet bejegyzést. A karbantartások elvégzését a 28/2011.(IX.6.)BM rendelet I. melléklete szerint kell dokumentálni.

A tűzoltó készülékek karbantartását kizárólag a hatóság által regisztrált vállalkozás végezheti. A tűzoltó-vízforrások és tartozékaik felülvizsgálati és karbantartási nyilvántartását szintén vezetni kell.

5. Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi szabályok

Nem lehet tűzveszélyes tevékenységet végezni olyan helyen, ahol az tüzet vagy robbanást idézhet elő.

Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység meghatározott feltételek betartása mellett lehetséges. A feltételeket, a munkát, a tevékenységet elrendelő, engedélyező személy írásban köteles meghatározni.

A meghatározott feltételekre vonatkozó rendelkezésnek tartalmaznia kell legalább a következőket:

- a tevékenység:
 - időpontját,
 - helyét,
 - leírását,
- a tevékenységet végző nevét,
- tűzvédelmi szakvizsgálóhoz kötött tevékenység esetében a bizonyítvány számát,
- a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

6. Tűzvédelmi oktatás

A foglalkoztatottakat tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, a tűzvédelmi oktatást a tűzvédelmi feladatokat ellátó köztisztviselőnek kell elvégeznie és az oktatás megtörténtéről a dokumentációt megőrizni, tűzvédelmi ellenőrzés során minden nyilvántartást, szabályzatot az ellenőrző szerv rendelkezésére kell tudni bocsátania.

A tűzvédelemmel kapcsolatos összes dokumentációt elkülönítve kell tárolnia.

A tűzvédelmi oktatás

- a foglalkoztatás megkezdésekor, valamint
- ezt követően évenként a *4. számú mellékletben* meghatározott hatánapig kötelező.

A tűzvédelmi oktatásnak tartalmaznia kell legalább a következőket:

- a tűzvédelmi szabályzat ismertetését,
- az adott tevékenység, épület tűzveszélyességi osztályba sorolását és az azzal kapcsolatos tájékoztatás megadását,
- a konkrét munkaterületekre, tevékenységekre vonatkozó tűzveszélyességi osztályba sorolásra vonatkozó tájékoztatást,
- a tűzjelzés lehetséges módjait,
- a tűzoltó készülékek és egyéb tűzoltó-berendezések helyére vonatkozó tájékoztatást,
- a tűzjelző, tűzoltó és egyéb tűzvédelmi berendezések használatára vonatkozó ismertetést.

A tűzvédelmi oktatásban való részvételről nyilvántartást, Tűzvédelmi oktatási naplót kell vezetni.

Tűzvédelmi oktatást:

- kell tartani munkába álláskor,
- évenként, rendszeresen oktatásban kell részesíteni a foglalkoztatottakat,
- rendkívüli tűzvédelmi oktatást kell tartani, ha tüzeset, vagy más hasonló rendkívüli esemény indokolja.

Az évenkénti rendszeres oktatáson részt nem vevő személyek részére pótoktatást kell szervezni.

7. A foglalkoztatottak tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai

Ha a foglalkoztatott tüzet észlel, köteles arról haladéktalanul értesíteni a tűzoltóságot, majd a jegyzőt.

A tűzjelzési feladatot követően a legjobb tudása szerint kell eljárnia, mérlegelnie a veszély mértékét.

Indokolt esetben - míg más utasítást a tűzoltó hatóságtól, valamint felettesétől nem kap - köteles

- értesíteni az épületben tartózkodókat a tűzről,
- segítséget kérni a tűzoltáshoz,
- a tűzoltási tevékenységet megkezdeni,
- a műszaki mentést elindítani.

A tűzoltás, a veszélyben lévő személyek, valamint a vagyon mentése minden foglalkoztatott feladata.

A tűzoltó hatóság megérkezését követően a tűzoltásban a tűzoltóság irányításával lehet részt venni.

8. Záró rendelkezések

A tűzvédelmi szabályzat egyes példányait minden foglalkoztatott által hozzáférhető helyen kell tárolni.

Ezen szabályzat 2012 március 01 napján lép hatályba.

Kelt: Tiszavárkony, 2012 március 01

Hatvani Júlia
jegyző

Mellékletek:

1. számú melléklet: a tűzvédelmi feladatok ellátására köteles személy kijelölése
2. számú melléklet: a tűzveszélyességi osztályba sorolás
3. számú melléklet: a dohányzás részletes szabályai
4. számú melléklet: a tűzvédelmi oktatás határnapja
5. számú melléklet: tűzriadó terv
6. számú melléklet: tűzcsap nyilvántartás

1. számú melléklet

A tűzvédelmi feladatokat ellátó személy kijelölése

A jegyző a szabályzatban a szabályzat 2.1. pontjában a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személy által ellátandó feladatokra következő személyt jelöli ki:

Személy

- neve: Píglerné Perván Gabriella
- munkaköre: Igazgatási- munkaügyi ügyintéző.

A feladatellátás módja :

Munkaköri alapfeladat

Kelt: Tiszavárkony, 2012 március 01

Hatvani Júlia
jegyző

2. számú melléklet

Tűzveszélyességi osztályba sorolás

Az önkormányzati tulajdonban lévő épületek és tevékenységek a következők:

1. Polgármesteri hivatal épülete
2. Általános Iskola épülete
3. Tornaterem épülete
4. Gyermekétkeztetés és melegítő konyha, könyvtár épülete
5. Technika oktatást ellátó faház épülete
6. Egészségház épülete
7. Köztemető ravatalozó épülete
8. Tiszavárkony -szőlő Iroda épülete
9. Tiszavárkony- szőlő Orvosi Rendelő épülete - használaton kívül-
10. Óvoda épülete

Az egyes épületek, tevékenységek tűzveszélyességi osztályba sorolását külön-külön kell elvégezni, az osztályba sorolás felülvizsgálatának határideje 2012 december 31.

Az egyes épületben elhelyezett tűzoltó készülékek pontos helyét és készenléti ellenőrzéseit nyilvántartó valamint a karbantartási felülvizsgálatot nyilvántartó füzetek folyamatos vezetésének feladata: Barta János karbantartó-fűtő.

Tiszavárkony, 2012 március 01.

Hatvani Júlia
jegyző

**Tiszavárkony Község Önkormányzat
épületeinek tűzveszélyességi osztályba sorolása**

Tiszavárkony Község Önkormányzat épületei általánosan a „D” tűzveszélyességi osztályba tartozik.

Megnevezés (tevékenység)	Osztályba sorolás	Hivatkozás eseti tűzvédelmi szabályokra
Fő épület és helyiségei:		
Polgármesteri Hivatal	D	
Általános Iskola épülete	D	
Tornaterem	D	
Melegítőkonyha, községi könyvtár	D	
Technikai oktatást ellátó faház	D	
Egészségház	D	
Köztemető Ravatalozó épülete-	D	
Tiszavárkony -szőlő Kultúrház	D	
Óvoda	D	
Tiszavárkony –szőlő Orvosi Rendelő -használaton kívül-	D	

Külön álló épületek és helyiségeik:

Egyéb (szabadterek, tűzszakaszok,
műtárgyak, anyagok stb.):

Az eseti tűzvédelmi szabályok:

.....
.....

Útmutató a tűzveszélyességi osztályba soroláshoz

1. „Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes” (jelzése: „A”) tűzveszélyességi osztályba tartozik:

- a) - az az anyag, amelynek bármely halmazállapotban heves égése, robbanása, indító (iniciáló) gyújtásra, illetve más fizikai, kémiai hatásra bekövetkezhet,
- az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja 21 °C alatt van, vagy üzemi hőmérséklete eléri vagy meghaladja a nyílttéri lobbanáspontját, azaz $T_u \geq T_{lpn\text{yt}}$ és $T_u > 35\text{ °C}$,
 - az a gáz, gőz, köd, amelynek alsó éghetőségi határértéke a levegő térfogatához viszonyítva legfeljebb 10%;
- b) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadter, ahol az a) pontban meghatározott tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák és e tevékenység közben az anyagok robbanásveszélyes állapotban fordulnak elő;
- c) a $100\text{ m}^3/\text{h}$ -nál nagyobb összesített névleges teljesítményű, lemezházás gázmérő(k) helyisége;
- d) az a helyiség, amelyben nyitott akkumulátorokat helyeztek el (telepítettek) vagy töltenek, és nincs hatékony szellőztetése.

2. „Tűz- és robbanásveszélyes” (jelzése: „B”) tűzveszélyességi osztályba tartozik:

- a) - az a por, amely a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez,
- az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja legalább 21 °C , nyílttéri lobbanáspontja legfeljebb 55 °C , vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontja alatt van, de nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspont 20 °C -kal csökkentett értéke, azaz $T_u < T_{lpn\text{yt}}$, $T_u > T_{lpn\text{yt}} - 20\text{ °C}$ és $T_u > 35\text{ °C}$,
 - az a gáz, gőz, köd, amelynek alsó éghetőségi határértéke a levegő térfogatához viszonyítva 10%-nál nagyobb;
- b) - az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadter, ahol az a) pontban meghatározott tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák, és e tevékenység közben ezek az anyagok robbanásveszélyes állapotban fordulnak elő;
- c) a port vagy kisméretű anyagrészeket elszívó, leválasztó rendszer, porkamra, ha benne az elszívott anyag a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez.

3. „Tűzveszélyes” (jelzése: „C”) tűzveszélyességi osztályba tartozik:

- a) - az a szilárd anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete (gyújtóforrással vizsgálva) legfeljebb 300 °C ,
- a legalább 50 °C nyílttéri lobbanáspontú gázolajok, tüzelőolajok és a világításra használatos petróleum,
 - az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 55 °C felett van, de legfeljebb 150 °C , vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C -kal, de legfeljebb 50 °C -kal kisebb, azaz $T_u \leq T_{lpn\text{yt}} - 20\text{ °C}$, $T_u \geq T_{lpn\text{yt}} - 50\text{ °C}$ és $T_u > 35\text{ °C}$,
 - az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével;
- b) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadter, ahol az a) pontban meghatározott tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák;
- c) az a közösségi épület, amelyben egy tűzszakasz befogadóképessége 500 fő -nél nagyobb;
- d) az üzemanyagtöltő-állomások.

4. „Mérsékeltén tűzveszélyes” (jelzése: „D”) tűzveszélyességi osztályba tartozik:

- a) - az a szilárd anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete (gyújtóforrással vizsgálva) 300 °C-nál nagyobb,
 - az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 150 °C-nál magasabb, vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontja alatt több mint 50 °C-kal van, azaz $T_{ü} < T_{lpn} - 50$ °C és $T_{ü} > 35$ °C,
 - az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghető anyagtartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb;
- b) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadter, ahol az a) pontban meghatározott tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák, továbbá, ahol nyílt lánggal üzemelő tüzelőberendezést használnak;
- c) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadter, amelyben nem éghető anyagot 300 °C felett dolgoznak fel;
- d) az a közösségi épület, amely nem tartozik a „C” tűzveszélyességi osztályba;
- e) az iroda-, lakó- és szállásépület;
- f) gépjárműtároló (építmény, szabadter);
- g) állattartó helyiség.

5. „Nem tűzveszélyes” (jelzése: „E”) tűzveszélyességi osztályba tartozik:

- a) a nem éghető anyag;
- b) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadter, ahol nem éghető anyagot 300 °C alatti hőmérsékleten előállítanak, feldolgoznak, használnak, tárolnak vagy forgalomba hoznak.

Azon különleges anyagok esetében, amelyek az 1-5. pontban meghatározottak szerint nem sorolhatók tűzveszélyességi osztályba, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság állásfoglalása az irányadó.

Az osztályba sorolás egyéb szabályai

1. A tűzveszélyességi osztályba sorolásnál az alapterületeket az „A” osztályból az „E” osztály felé haladva kell összesíteni, és azt a tűzveszélyességi osztályt kell választani, amelyiknél az összesített alapterületek meghaladják a 40%-ot.
2. A helyiség, illetve a szabadter abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó veszélyességi övezetek 1. pont szerint összesített alapterületei a helyiség, illetve a szabadter alapterületének 40%-át meghaladják.
3. A tűzszakasz, szabadter abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó helyiségek, szabadterek tűzveszélyességi osztályonként az 1. pont szerint összesített alapterületei a tűzszakasz alapterületének 40%-át meghaladják.
4. A több tűzszakaszból álló építmény, szabadter abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó tűzszakaszok osztályonként az 1. pont szerint összesített alapterületei az építmény, szabadter alapterületének a 40%-át meghaladják.
5. A létesítmény abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó építmények, szabadterek osztályonként az 1. pont szerint összesített alapterületei a létesítmény alapterületének 40%-át meghaladják.
6. A létesítmény szabadternek vagy építménynek nem minősülő tereit (csak közlekedésre használt út, járda, park stb.) a tűzveszélyességi osztály meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni.

Szómagyarázat:

a) *alapterület*: a gépek és a berendezések esetében ezek függőleges vetülete által meghatározott terület. Szabadtéri tárolóknál a raktározásra kijelölt térrész oldalhatárain belüli terület. Helyiségeknél, épületeknél és a létesítményeknél a nettó alapterület;

b) *építmény*: olyan ideiglenes vagy végleges műszaki alkotás, amely általában a talajjal való egybeépítés (az alapozás) révén vagy a talaj természetes állapotának, természetes geológiai alakulatának megváltoztatása révén jöhet létre (válhat ingatlanná). A talajtól elválasztva eredeti rendeltetésének megfelelő használatra alkalmatlanná válik;

c) *épület*: olyan szerkezeti önálló építmény, amely a környező külső tértől épületszerkezetekkel részben vagy egészben elválasztott teret alkot, és ezzel az állandó, időszakos vagy idényjellegű tartózkodás, illetőleg használat feltételeit biztosítja;

d) *helyiség*: minden irányból épületszerkezetekkel körülhatárolt, önálló légtér;

e) *talajszint alatti helyiség*: az a helyiség, melynek a padlófelülete a terepcsatlakozási vonal alatt helyezkedik el;

f) *közösségi épület*: kereskedelmi, oktatási, művelődési, kulturális, társadalmi, igazgatási, vendéglátási, sport és egyéb szórakozási célú, szolgáltatási, vallási, szociális és egészségügyi célú épület;

g) *létesítmény*: egy építési telken álló építmények és szabad terek összessége;

h) *műtárgy*: az épületnek nem minősülő építmény;

i) *szabadtér*: helyiségnek nem minősülő térség, ahol termelést, raktározást vagy ezekhez kapcsolódó tevékenységet végeznek;

j) *robbanásveszélyes állapot*: az „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag olyan mennyiségben való jelenléte, valamint előfordulási módja, állapota, mely esetén az égés, robbanás feltételei közül legalább még az oxigénkoncentráció vagy a gyújtási energiai adott;

k) *tűzszakasz*: az építmény, illetve szabadtér tűzvédelmi szempontból meghatározott olyan önálló egysége, amelyet a szomszédos egységektől meghatározott éghetőségű és tűzállósági határértékű tűzgátló szerkezetek, illetve a jogszabályban nemzeti szabványban előírt tűztávolságok választanak el;

l) *mértékadó tűzszakasz*: szabadtéren vagy a létesítményben a legtöbb oltóvizet igénylő tűzszakasz alapterülete;

m) *tűztávolság*: az építmények, illetve a szabadtéren tárolt anyagok függőleges vetületei, illetőleg az épületek homlokzati kontúrjai közötti legkisebb távolság;

n) *tűzoltó-technikai eszköz, felszerelés*: az épületekben, építményekben telepített, a tűz észlelésére, jelzésére, oltására, a beavatkozás könnyítésére és a tűzkár csökkentésére, valamint a tűz terjedésének megakadályozására alkalmazott berendezés, illetőleg a tűzoltóság által a tűzoltáshoz, műszaki mentéshez használatos felszerelések;

o) *tűzveszélyes tevékenység*: az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, és/vagy nyílt lánggal, izzással, parázslással, szikrázással jár;

p) *veszélyességi övezet*: a helyiségben vagy a szabadtéren lévő anyagnak, gépnek, berendezésnek tűzvédelmi szempontból önállóan értékelendő környezete, térrésze.

A veszélyességi övezet kiterjedését:

- éghető gáz, gőz, köd és por esetén nemzeti szabvány szerint,

- minden más esetben - a robbanóanyag, robbantószer kivételével - az anyag, gép, berendezés és a kapcsolódó technológiai terület alapján kell megállapítani;

r) *zárt rendszer*: amelyben a veszélyes anyag közvetlen környezetétől elhatárolva van jelen úgy, hogy üzemszerű körülmények között hatásai nem veszélyeztetik környezetét;

s) *hatékony szellőztetés*: ahol az adott térben a szellőzés biztosítja, hogy az éghető gázok, gőzök, porok koncentrációja ne érje el az alsó robbanási határérték 20%-át;

t) *beépített tűzjelző berendezés*: az építményben, szabadtéren elhelyezett, helyhez kötött, a tűz kifejlődésének korai szakaszában észlelést, jelzést és megfelelő tűzvédelmi intézkedést (tűzoltóság értesítése, tűzszakasz határon elhelyezett ajtók csukása, oltóberendezések indítása stb.) önműködően végző berendezés;

u) *beépített tűzoltó berendezés*: az építményekben, szabadtéren elhelyezett, helyhez kötött, a tűz oltására, a beavatkozás könnyítésére, a tűz terjedésének megakadályozására, a tűzkár csökkentésére alkalmazott önműködő berendezés.

3. számú melléklet

A dohányzásról külön szabályzat rendelkezik.

4. számú melléklet

Tűzvédelmi oktatás évenkénti határnapja

A jegyző a tűzvédelmi oktatás évenkénti határnapját
december hó 01 napban határozza meg.

Kelt: Tiszavárkony, 2012 március 01.

Hatvani Júlia
jegyző

5. számú melléklet

Tűzriadó terv Polgármesteri Hivatal Tiszavárkony, Endre Király út 37.

I. rész: Általános előírások

1. A tűzriadó terv készítési kötelezettség

Tűzriadó tervet kell készíteni:

- a) az „A”-„C” tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekre;
- b) a művelődési, **oktatási, egészségügyi** és szociális létesítményekre;
- c) azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő tartózkodhat;
- d) kereskedelmi szálláshelyre;
- e) az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat.

2. A tűzriadó terv tartalma

A tűzvédelmi tervnek tartalmaznia kell:

- a) a tűzjelzés módját;
- b) a tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendjét, a létesítmény elhagyásának módját;
- c) a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás stb.);
- d) a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra);
- e) a létesítmény helyszínrajzát, szükség szerint szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók) és a vízszervezési helyek megjelölésével.

3. A tűzriadó terv végrehajtása, gyakorlása

A tűzriadó tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni, és annak eredményét írásban rögzíteni kell.

4. A tűzriadó terv tárolása

A tűzriadó tervet állandóan hozzáférhető helyen kell elhelyezni.

II. rész: Tűzriadó terv

1. A tűzjelzés módja

A tűzjelzés további jelzési módjai:

- tűzriasztó berendezés működtetése*
- egyéb berendezések: hangosbemondó üzemeltetése*
 - a berendezések megnevezése: Hörmann hangágyú
 - a berendezések üzemeltetési helye: Polgármesteri Hivatal KMB Iroda
 - a berendezés üzemeltetési módja: akkumulátoros
- személyes riasztás az érintett személyek, csoportok megkeresésével, tájékoztatásával*.

2. A tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendje, a létesítmény elhagyásának módja

A tűzoltóság riasztásáról (telefonszám: 105) a tüzet észlelő gondoskodik.

A tűzoltóság riasztásakor köteles a tűzjelzést adó személy a tüzeset helyszínét, megközelíthetőségét, tüzeset körülményeit, a veszélyeztetett személyek számára vonatkozó tájékoztatást megadni.

A tüzesetről értesíteni kell a jegyzőt a 06/20/916-44-74 telefonszámon.

A létesítményben tartózkodók riasztási rendje:

- először azoknak az épületrészeknek az értesítését, riasztását kell megoldani, ahol a legtovább tartózkodnak, illetve ahonnan a legnehezebben elhagyható az épület.

A létesítmény elhagyási rendje sorrendben a következő:

- Emeleten tartózkodók
- földszint: 3 és 4 számú iroda
- földszint 2 és 5 számú iroda
- földszint 1 és 6 számú iroda
-
-

3. A tűz esetén a munkavállalók feladatai

3.1. Tűzvédelmi berendezés kezelése

A foglalkoztatottak kötelessége a tűzvédelmi berendezések kezelése.

A tűzvédelmi berendezések helyei:

- tűzoltó készülékek:
 - földszint 3 számú iroda
 - földszint 4 számú iroda
 - emelet irattár
 - kazánház
 -

- tűzoltó-vízforrások helyei:
 - Tisza folyó
 - Somogyi u 6
 -

A tűzvédelmi berendezések kezelését csak a megfelelő áramtalanítási feladatok után szabad megkezdeni.

3.2. Tűzoltás

A foglalkoztatottak kötelessége a tűzoltás.

A tűzoltási feladatokat a tűz méretének, jellegének megfelelően kell megkezdeni.

A tűzoltási feladatokat a tűzoltóság megérkezését követően a tűzoltóság utasításai alapján kell segíteni.

3.3. Mentés

A foglalkoztatottak kötelessége:

- a személyek mentése, valamint
- az épület berendezéseinek, eszközeinek mentése.

A személyeket kell elsősorban menteni. Ha már minden személy mentése megtörtént, akkor kerülhet sor a berendezések mentésére is

A személyek mentésénél gondoskodni kell arról, hogy minden olyan személy segítséget kapjon, aki nem képes önerőből elhagyni az épületet.

A mentést úgy kell megszervezni, hogy mindenki a lehető leghamarabb el tudja hagyni az épületet.

A mentési útvonalakat és sorrendet a *helyszínrajz* mutatja.

A berendezések mentése során gondoskodni kell arról, hogy először a nagyobb értékű, mozgatható berendezések mentése történjen meg.

Külön figyelmet kell szentelni azoknak az iratoknak, dokumentumoknak, melyek a folyamatos, zökkenőmentes működtetéshez elengedhetetlenül fontosak, és pótlásuk nehézkes, vagy lehetetlen lenne.

3.4. Rendfenntartás

A tűzoltási tevékenység és mentés közben kiemelt feladat a rendfenntartás, a pánik elkerülése. A rendfenntartásban, a tűzriadó tervben foglaltak ésszerű, körülményekhez igazodó betartása minden foglalkoztatott feladata.

3.5. Munkafolyamat, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás

A tűz észlelésekor a tűz jellegének megfelelően gondoskodni kell a további veszélyt jelenthető eljárások, munkafolyamatok, tevékenységek leállításáról.

Általános szabály az, hogy tűz esetén gondoskodni kell az áramtalanításról.

Az áramtalanítást a Polgármesteri Hivatal lépcsőháza előtti előtérben helyen található főkapcsolóval kell elvégezni.

4. főbb veszélyforrások

A tűzoltás és mentés során figyelembe kell venni a következőket:

- veszélyforrást jelent a vegyszerek tárolási helye, azaz:
 - nincs vegyszer tárolás
 -
- a sok elektromos berendezés tárolási helye, azaz:
 - földszint 2, 3 , 4, 5 számú iroda
 -

5. A létesítmény helyszínrajza (szükség szerint a szintenkénti alaprajzok), a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók) és a vízszerezési helyek megjelölése

A fentieket a mellékelt *helyszínrajz* tartalmazza.

Tűzriadó terv
Tiszavárkony Önkormányzat
Egészségház
Tiszavárkony Endre Király út 20.

I. rész: Általános előírások

1. A tűzriadó terv készítési kötelezettség

Tűzriadó tervet kell készíteni:

- a) az „A”-„C” tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekre;
- b) a művelődési, **oktatási, egészségügyi** és szociális létesítményekre;

- c) azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő tartózkodhat;
- d) kereskedelmi szálláshelyre;
- e) az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat.

2. A tűzriadó terv tartalma

A tűzvédelmi tervnek tartalmaznia kell:

- a) a tűzjelzés módját;
- b) a tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendjét, a létesítmény elhagyásának módját;
- c) a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás stb.);
- d) a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra);
- e) a létesítmény helyszínrajzát, szükség szerint szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók) és a vízszerzési helyek megjelölésével.

3. A tűzriadó terv végrehajtása, gyakorlása

A tűzriadó tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni, és annak eredményét írásban rögzíteni kell.

4. A tűzriadó terv tárolása

A tűzriadó tervet állandóan hozzáférhető helyen kell elhelyezni.

II. rész: Tűzriadó terv

1. A tűzjelzés módja

A tűzjelzés további jelzési módjai:

- tűzriasztó berendezés működtetése*
 - a berendezések megnevezése:
 - a berendezések helye:
- egyéb berendezések: hangosbemondó üzemeltetése*
 - a berendezések megnevezése:
 - a berendezések üzemeltetési helye:
 - a berendezés üzemeltetési módja:
- személyes riasztás az érintett személyek, csoportok megkeresésével, tájékoztatásával*.

2. A tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendje, a létesítmény elhagyásának módja

A tűzoltóság riasztásáról (telefonszám: 105) a tüzet észlelő gondoskodik.

A tűzoltóság riasztásakor köteles a tűzjelzést adó személy a tüzeset helyszínét, megközelíthetőségét, tüzeset körülményeit, a veszélyeztetett személyek számára vonatkozó tájékoztatást megadni.

A tüzesetről értesíteni kell a jegyzőt a 06/20/916-44-74 telefonszámon.

A létesítményben tartózkodók riasztási rendje:

- először azoknak az épületrészeknek az értesítését, riasztását kell megoldani, ahol a legtöbbben tartózkodnak, illetve ahonnan a legnehezebben elhagyható az épület.

A létesítmény elhagyási rendje sorrendben a következő:

- emelet fogászati rendelő
- emelet önkormányzati bérlakás
- földszint háziorvosi rendelő
- földszint védőnői szolgálat
-

3. A tűz esetén a munkavállalók feladatai

3.1. Tűzvédelmi berendezés kezelése

A foglalkoztatottak kötelessége a tűzvédelmi berendezések kezelése.

A tűzvédelmi berendezések helyei:

- tűzoltó készülékek:
 - földszint bejárati előtér
 - emelet fogászati előtér
 -
 -

- tűzoltó-vízforrások helyei:

- Tisza folyó
- Somogyi B. u 6

A tűzvédelmi berendezések kezelését csak a megfelelő áramtalanítási feladatok után szabad megkezdeni.

3.2. Tűzoltás

A foglalkoztatottak kötelessége a tűzoltás.

A tűzoltási feladatokat a tűz méretének, jellegének megfelelően kell megkezdeni.

A tűzoltási feladatokat a tűzoltóság megérkezését követően a tűzoltóság utasításai alapján kell segíteni.

3.3. Mentés

A foglalkoztatottak kötelessége:

- a személyek mentése, valamint
- az épület berendezéseinek, eszközeinek mentése.

A személyeket kell elsősorban menteni. Ha már minden személy mentése megtörtént, akkor kerülhet sor a berendezések mentésére is

A személyek mentésénél gondoskodni kell arról, hogy minden olyan személy segítséget kapjon, aki nem képes önerőből elhagyni az épületet.

A mentést úgy kell megszervezni, hogy mindenki a lehető leghamarabb el tudja hagyni az épületet.

A mentési útvonalakat és sorrendet a *helyszínrajz* mutatja.

A berendezések mentése során gondoskodni kell arról, hogy először a nagyobb értékű, mozgatható berendezések mentése történjen meg.

Külön figyelmet kell szentelni azoknak az iratoknak, dokumentumoknak, melyek a folyamatos, zökkenőmentes működtetéshez elengedhetetlenül fontosak, és pótlásuk nehézkes, vagy lehetetlen lenne.

3.4. Rendfenntartás

A tűzoltási tevékenység és mentés közben kiemelt feladat a rendfenntartás, a pánik elkerülése. A rendfenntartásban, a tűzriadó tervben foglaltak ésszerű, körülményekhez igazodó betartása minden foglalkoztatott feladata.

3.5. Munkafolyamat, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás

A tűz észlelésekor a tűz jellegének megfelelően gondoskodni kell a további veszélyt jelenthető eljárások, munkafolyamatok, tevékenységek leállításáról.

Általános szabály az, hogy tűz esetén gondoskodni kell az áramtalanításról.

Az áramtalanítást a főbejárat előterében helyen található főkapcsolóval kell elvégezni.

4. főbb veszélyforrások

A tűzoltás és mentés során figyelembe kell venni a következőket:

- veszélyforrást jelent a vegyszerek tárolási helye, azaz:
 - mindkét rendelő és a védőnői szolgálat
- a sok elektromos berendezés tárolási helye, azaz:
 - fogászati rendelő
 -

Tűzriadó terv
Tiszavárkony Önkormányzat
Kultúrház
Tiszavárkony szőlő Iskola dűlő 20.

I. rész: Általános előírások

1. A tűzriadó terv készítési kötelezettség

Tűzriadó tervet kell készíteni:

- a) az „A”-, „C” tűzvesélyességi osztályba tartozó létesítményekre;
- b) a művelődési, **oktatási, egészségügyi** és szociális létesítményekre;

- c) azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő tartózkodhat;
- d) kereskedelmi szálláshelyre;
- e) az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat.

2. A tűzriadó terv tartalma

A tűzvédelmi tervnek tartalmaznia kell:

- a) a tűzjelzés módját;
- b) a tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendjét, a létesítmény elhagyásának módját;
- c) a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás stb.);
- d) a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra);
- e) a létesítmény helyszínrajzát, szükség szerint szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók) és a vízszerzési helyek megjelölésével.

3. A tűzriadó terv végrehajtása, gyakorlása

A tűzriadó tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni, és annak eredményét írásban rögzíteni kell.

4. A tűzriadó terv tárolása

A tűzriadó tervet állandóan hozzáférhető helyen kell elhelyezni.

II. rész: Tűzriadó terv

1. A tűzjelzés módja

A tűzjelzés további jelzési módjai:

- tűzriasztó berendezés működtetése*
 - a berendezések megnevezése:
 - a berendezések helye:
- egyéb berendezések: hangosbemondó üzemeltetése*
 - a berendezések megnevezése:
 - a berendezések üzemeltetési helye:
 - a berendezés üzemeltetési módja:
- személyes riasztás az érintett személyek, csoportok megkeresésével, tájékoztatásával*.

2. A tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendje, a létesítmény elhagyásának módja

A tűzoltóság riasztásáról (telefonszám: 105) a tüzet észlelő gondoskodik.

A tűzoltóság riasztásakor köteles a tűzjelzést adó személy a tüzeset helyszínét, megközelíthetőségét, tüzeset körülményeit, a veszélyeztetett személyek számára vonatkozó tájékoztatást megadni.

A tüzesetről értesíteni kell a jegyzőt a 06/20/916-44-74 telefonszámon.

A létesítményben tartózkodók riasztási rendje:

- először azoknak az épületrészeknek az értesítését, riasztását kell megoldani, ahol a legtöbbben tartózkodnak, illetve ahonnét a legnehezebben elhagyható az épület.

A létesítmény elhagyási rendje sorrendben a következő:

- mivel csak egy kijárat van a Kultúrházon, így a bent tartózkodók folyamatosan hagyják el a helyiséget

3. A tűz esetén a munkavállalók feladatai

3.1. Tűzvédelmi berendezés kezelése

A foglalkoztatottak kötelessége a tűzvédelmi berendezések kezelése.

A tűzvédelmi berendezések helyei:

- tűzoltó készülékek:
 - 1 db a teremben
 -
 -
- tűzoltó-vízforrások helyei:
 - az épület előtti közkifolyó

A tűzvédelmi berendezések kezelését csak a megfelelő áramtalanítási feladatok után szabad megkezdeni.

3.2. Tűzoltás

A foglalkoztatottak kötelessége a tűzoltás.

A tűzoltási feladatokat a tűz méretének, jellegének megfelelően kell megkezdeni.

A tűzoltási feladatokat a tűzoltóság megérkezését követően a tűzoltóság utasításai alapján kell segíteni.

3.3. Mentés

A foglalkoztatottak kötelessége:

- a személyek mentése, valamint
- az épület berendezéseinek, eszközeinek mentése.

A személyeket kell elsősorban menteni. Ha már minden személy mentése megtörtént, akkor kerülhet sor a berendezések mentésére is

A személyek mentésénél gondoskodni kell arról, hogy minden olyan személy segítséget kapjon, aki nem képes önerőből elhagyni az épületet.

A mentést úgy kell megszervezni, hogy mindenki a lehető leghamarabb el tudja hagyni az épületet.

A mentési útvonalakat és sorrendet a *helyszínrajz* mutatja.

A berendezések mentése során gondoskodni kell arról, hogy először a nagyobb értékű, mozgatható berendezések mentése történjen meg.

Külön figyelmet kell szentelni azoknak az iratoknak, dokumentumoknak, melyek a folyamatos, zökkenőmentes működtetéshez elengedhetetlenül fontosak, és pótlásuk nehézkes, vagy lehetetlen lenne.

3.4. Rendfenntartás

A tűzoltási tevékenység és mentés közben kiemelt feladat a rendfenntartás, a pánik elkerülése. A rendfenntartásban, a tűzriadó tervben foglaltak ésszerű, körülményekhez igazodó betartása minden foglalkoztatott feladata.

3.5. Munkafolyamat, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás

A tűz észlelésekor a tűz jellegének megfelelően gondoskodni kell a további veszélyt jelenthető eljárások, munkafolyamatok, tevékenységek leállításáról.

Általános szabály az, hogy tűz esetén gondoskodni kell az áramtalanításról.

Az áramtalanítást a főbejárat előterében helyen található főkapcsolóval kell elvégezni.

4. főbb veszélyforrások

A tűzoltás és mentés során figyelembe kell venni a következőket:

- veszélyforrást jelent a vegyszerek tárolási helye, azaz:
 - nincs vegyszertárolás
- a sok elektromos berendezés tárolási helye, azaz:
 - nincs sok elektromos berendezés
 -

Tűzriadó terv Napközi Otthonos Óvoda Tiszavárkony, Somogyi B. u 18.

I. rész: Általános előírások

1. A tűzriadó terv készítési kötelezettség

Tűzriadó tervet kell készíteni:

- a) az „A”-„C” tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekre;
- b) a művelődési, **oktatási, egészségügyi** és szociális létesítményekre;
- c) azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő tartózkodhat;
- d) kereskedelmi szálláshelyre;
- e) az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat.

2. A tűzriadó terv tartalma

A tűzvédelmi tervnek tartalmaznia kell:

- a) a tűzjelzés módját;
- b) a tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendjét, a létesítmény elhagyásának módját;
- c) a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás stb.);
- d) a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra);
- e) a létesítmény helyszínrajzát, szükség szerint szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók) és a vízszerezési helyek megjelölésével.

3. A tűzriadó terv végrehajtása, gyakorlása

A tűzriadó tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni, és annak eredményét írásban rögzíteni kell.

4. A tűzriadó terv tárolása

A tűzriadó tervet állandóan hozzáférhető helyen kell elhelyezni.

II. rész: Tűzriadó terv

1. A tűzjelzés módja

A tűzjelzés további jelzési módjai:

- tűzriasztó berendezés működtetése*
 - a berendezések megnevezése:
 - a berendezések helye:
- egyéb berendezések: hangosbemondó üzemeltetése*
 - a berendezések megnevezése:
 - a berendezések üzemeltetési helye:
 -
 - a berendezés üzemeltetési módja:
 -
- személyes riasztás az érintett személyek, csoportok megkeresésével, tájékoztatásával*.

2. A tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendje, a létesítmény elhagyásának módja

A tűzoltóság riasztásáról (telefonszám: 105) a tüzet észlelő gondoskodik.

A tűzoltóság riasztásakor köteles a tűzjelzést adó személy a tüzeset helyszínét, megközelíthetőségét, tüzeset körülményeit, a veszélyeztetett személyek számára vonatkozó tájékoztatást megadni.

A tüzesetről értesíteni kell a jegyzőt a 06/20/916-44-74 telefonszámon.

A létesítményben tartózkodók riasztási rendje:

- először azoknak az épületrészeknek az értesítését, riasztását kell megoldani, ahol a legtöbb tartózkodnak, illetve ahonnan a legnehezebben elhagyható az épület.

A létesítmény elhagyási rendje sorrendben a következő:

- Vegyes csoport foglalkoztató szoba - főbejárat
- Kiscsoport foglalkoztató szoba - hátsó ajtó
- Kiscsoport középső foglalkoztató - főbejárat
-
-

3. A tűz esetén a munkavállalók feladatai

3.1. Tűzvédelmi berendezés kezelése

A foglalkoztatottak kötelessége a tűzvédelmi berendezések kezelése.

A tűzvédelmi berendezések helyei:

- tűzoltó készülékek:
 -
 -
 -
 -
 -

- tűzoltó-vízforrások helyei:

- Somogyi u 36
- Bartók u 25
- Kossuth u 4.

A tűzvédelmi berendezések kezelését csak a megfelelő áramtalanítási feladatok után szabad megkezdeni.

3.2. Tűzoltás

A foglalkoztatottak kötelessége a tűzoltás.

A tűzoltási feladatokat a tűz méretének, jellegének megfelelően kell megkezdeni.

A tűzoltási feladatokat a tűzoltóság megérkezését követően a tűzoltóság utasításai alapján kell segíteni.

3.3. Mentés

A foglalkoztatottak kötelessége:

- a személyek mentése, valamint
- az épület berendezéseinek, eszközeinek mentése.

A személyeket kell elsősorban menteni. Ha már minden személy mentése megtörtént, akkor kerülhet sor a berendezések mentésére is

A személyek mentésénél gondoskodni kell arról, hogy minden olyan személy segítséget kapjon, aki nem képes önerőből elhagyni az épületet.

A mentést úgy kell megszervezni, hogy mindenki a lehető leghamarabb el tudja hagyni az épületet.

A mentési útvonalakat és sorrendet a *helyszínrajz* mutatja.

A berendezések mentése során gondoskodni kell arról, hogy először a nagyobb értékű, mozgatható berendezések mentése történjen meg.

Külön figyelmet kell szentelni azoknak az iratoknak, dokumentumoknak, melyek a folyamatos, zökkenőmentes működtetéshez elengedhetetlenül fontosak, és pótlásuk nehézkes, vagy lehetetlen lenne.

3.4. Rendfenntartás

A tűzoltási tevékenység és mentés közben kiemelt feladat a rendfenntartás, a pánik elkerülése. A rendfenntartásban, a tűzriadó tervben foglaltak ésszerű, körülményekhez igazodó betartása minden foglalkoztatott feladata.

3.5. Munkafolyamat, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás

A tűz észlelésekor a tűz jellegének megfelelően gondoskodni kell a további veszélyt jelenthető eljárások, munkafolyamatok, tevékenységek leállításáról.

Általános szabály az, hogy tűz esetén gondoskodni kell az áramtalanításról.

Az áramtalanítást a főbejárati ajtó mellett a kültéri falban helyen található főkapcsolóval kell elvégezni.

4. főbb veszélyforrások

A tűzoltás és mentés során figyelembe kell venni a következőket:

- veszélyforrást jelent a vegyszerek tárolási helye, azaz:
 - nincs vegyszer tárolás
 -
- a sok elektromos berendezés tárolási helye, azaz:
 -
 -

Csatolt táblák:

1. számú tábla: a tűzriadó terv helyszínrajza

6 számú melléklet

Tűzcsap nyilvántartás

Tiszavárkony:

- Ady Endre u. 2 ; 17 szám előtt
- Árpád u 15 szám előtt

- Bajcsy-Zs. u 2; 38 szám előtt
- Bartók B. 25 szám előtt
- Latinka S. u 8 szám előtt
- Endre Király u. 1; 101; 111 szám előtt
- Kossuth u 4; 40 szám előtt
- Rákóczi u 15; 45 szám előtt
- Somogyi B. u. 6; 36 szám előtt
- József A u. 2 szám előtt
- Ságvári E u. 1 szám előtt
- Munkásőr u 14; 36 szám előtt
- Magnezit u. 10; 26; 8 szám előtt
- Táncsics M u 24 szám előtt
- Jókai u. 6; 17 szám előtt
- Szövetkezet u 6 szám előtt
- Jáger u 5 szám előtt
- Mező Imre u 6 szám előtt
- Béke u 6 szám előtt
- Könyök u 8 szám előtt
- Alkotmány u. 7 szám előtt
- Május 1 u 4; 7 szám előtt
- Bajcsy – Zs. u terménytároló előtt
- Bajcsy – Zs u. 62 szám előtt
- Bajcsy- Zs. u és József A. u sarok
- Sport pálya

ÖSSZESEN: 38 db.

Tiszavárkony – szőlő:

- Posta dűlő 29 szám előtt
- Újtelep 4 szám előtt
- Szőlőkalja 3 db
- Kereszt dűlő 3 db
- Iskola dűlő 4 db
- Posta dűlő 2 db
- Újtelep 4 db.

