



Fűtőcső anyaga: Geberit Mapress kívül horganyzott szénacél cső

A fűtés szerelését csak a víz és csatorna szerelés befejezése után szabad megkezdeni!

Szelepek típusa: DANFOSS RA-N szelep RA2980 termosztatikus fejfel

Radiátorok típusa: Dunafer Lux uNi szelepes acéllemez lapradiátor

— fűtési előremenő, 70°C

- - - fűtési visszatérő, 55°C

4 radiátorszelep előbeállítási értéke

Kazán típusa: ARISTON Genus Premium Evo System 12 kW kondenzációs gáz kazán

KIVITELI TERV

FLEXICONTROLL BT SZOLNOK, GÁTÖR UTCA 33. TEL.: +3670-325-7220 KERMADKFT@GMAIL.COM		Rajzsz.: <div>G-KF-001</div>
Megnevezés: INTÉZMÉNYI ÉPÜLET FELÜJTÁSA	Lapszám <div>01</div>	
	Össz.lap: <div>0</div>	
Létesítmény helye: 5092, Tiszavárkony, Iskola utca 6.	Lépték: 1:50	
Tárgy: Földszint központi fűtés terve	Vez.tervező: <i>Nagy Attila</i> Nagy Attila G/16-0227	Dátum: 2017. 09. 02.
Ez a rajz a FLEXICONTROLL bt. szellemi tulajdona. Hamisítás íjL számára sem eredeti sem másolt formában történő továbbadása nem megengedett.		Munkaszám: 9 132 2017