



Fűtőcső anyaga: Geberit Mapress kívül horganyzott szénacél cső

A fűtés szerelését csak a víz és csatoma szerelés befejezése után szabad megkezdeni!

Szelepek típusa: DANFOSS RA-N szelep RA2980 termosztatikus fejfel

Radiátorok típusa: Dunafer Lux uNi szelepes acéllemez lapradiátor

- fűtési előremenő, 70°C
- - - - fűtési visszatérő, 55°C
- 4

 radiátorszelep előbeállítási értéke

Kazán típusa: ARISTON Genus Premium Evo System 12 kW kondenzációs gáz kazán

KIVITELI TERV

FLEXICONTROLL BT

SZOLNOK, GÁTÖR UTCA 33.
TEL.: +3670-325-7220
KERMADKFT@GMAIL.COM

Rajpsz.:

G-KF-002

Megnevezés:

INTÉZMÉNYI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA

Lapszám

01

Össz.lap:

0

Lépték:

Létesítmény helye: 5092, Tiszavárkony, Iskola utca 6.

1:50

Tárgy:

Emelet központi fűtés terve

Vez.tervező:

Nagy Attila

Ez a rajz a FLEXICONTROLL bt. szellemi tulajdona. Hamadik fél számára sem eredeti sem másolt formában történő továbbadása nem megengedett.

Dátum:

2017. 09. 02.

Munkaszám:

9 132 2017