




FÜGGŐLEGES CSŐTERV




PINCE ALAPRAJZA



FÖLDSZINT ALAPRAJZA



EMELET ALAPRAJZA



Jelmagyarázat:

- új kinyomtasu fogyasztói gázvezeték
- - - elbontandó kinyomtasu fogyasztói gázvezeték
- G — meglévő kinyomtasu csatlakozó gázvezeték

Maximális földgáz igény: télen 2,7 m³/h

A gázvezeték anyaga: MSZ EN 10255:2004+A1:2007 szerinti acél cső

Felületvédelem: előkészítés K2


alapmázolás: cinkfoszfátos alapozó
színmázolás: DUROL, fehér

Szerelési mód: falon kívül szabadon, csőbillincsekkel

K - ARISTON Ø60/100 frisslevegő-fűsgázvezető rendszer, kazán gyári tartozéka

Ariston Ø60/100 égéstermék elvezető rendszer besorolása: C

KIVITELI TERV

FLEXICONROLL BT		Rajzsz:	<div>C-KG-001</div>	
SZOLNOK, GÁTÖR UTCA 33.		Lapszám	<div>01</div>	
TEL.: +3670-325-7220		Össz.lap:	<div>0</div>	
KERMADKFT@GMAIL.COM		Lépték:	1:50	
Megnevezés:		INTÉZMÉNYI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA		
Létesítmény helye:		5092, Tiszavárkony, Iskola utca 6.		
Tárgy:	Gázszerelés terve	Vez.tervező:	<div> Nagy Attila</div>	
	Ez a rajz a FLEXICONROLL Bt. szellemi tulajdona. Hamisítás és szellemi sem engedély nélkül formában történő továbbítása nem megengedett.			
		Dátum:	2017. 09. 02.	
		Munkaszám:	9 132 2017	